

Légende luminaires

Symbole	Description	Symbole	Description
	Luminaire type 01 - Tubulaire LED - 60cm		Luminaire type 14 - Suspension LED 22W - LED
	Luminaire type 02 - Applique encastrée - Tubulaire LED - 60cm		Luminaire type 15 - Suspension LED 22W - LED
	Luminaire type 03 - projecteur - Tubulaire LED - 60cm		Luminaire type 16 - Applique LED - décorative
	Luminaire type 04 - projecteur vertical - Tubulaire LED - 60cm		Luminaire type 17 - Luminaire rectangulaire LED
	Luminaire type 05 - Réglette électrique LED		Luminaire type 18 - Réglette LED
	Luminaire type 06 - Balise LED - Orientable		Luminaire type 19 - Projecteur LED
	Luminaire type 07 - Spot encastré électrique LED		Luminaire type 20 - Projecteur LED
	Luminaire type 08 - Spot encastré LED		Luminaire type 21 - Projecteur LED
	Luminaire type 09 - Spot encastré LED		Luminaire type 22 - Spot encastré en saillie LED
	Luminaire type 10 - Spot encastré LED		Luminaire type 23 - Spot encastré en saillie LED
	Luminaire type 11 - Spot encastré LED		Luminaire type 24 - Spot encastré en saillie LED
	Luminaire type 12 - Spot encastré LED		Luminaire type 25 - Spot encastré en saillie LED
	Luminaire type 13 - Spot encastré LED		

Légende Postes de travail

Symbole	Description	Hauteur d'installation
	PT 1 : 2 PCN + 1 RJ45	1.00m
	PT 2 : 4 PCN + 2 RJ45	0.40m
	PT 3 : 4 PCN + 2 RJ45 + 1 HDMI	0.40m
	PT 4 : 2 PCN + 1 HDMI	2.50m
	PT 5 : 2 PCN + 1 RJ45	1.80m
	PT 6 : 7 PCN + 1 RJ45 + 1 FO simple + 1 Coax. + 2 audio XLR	0.40m
	PT 7 : 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45	0.40m
	BS 0 : Boite de sol vide	Posé au sol
	BS 1 : 4 PCN + 4 RJ45	Posé au sol
	BS 2 : 4 PCN	Posé au sol
	BS 3 : 4 PCN + 2 RJ45	Posé au sol
	BS 4 : 2 PCN	Posé au sol
	Coffret de prise type CO 1 : 4 PC 230V + 2 PC 415V-32A-tétra	Posé au sol

Légende CFO

Symbole	Description	Hauteur d'installation
	Tableau électrique	1.00m
	Arrêt d'urgence	1.00m
	Prise de courant 2x16A + T	0.40m
	Prise de courant 2x16A + T onduleé	0.40m
	Prise de courant 2x16A + T blanche	0.40m
	Prise de courant 2x16A + T anti-vandale	0.40m
	Prise de courant 2x32A + T blanche	0.40m
	Interrupteur simple allumage encastré	1.00m
	Interrupteur va et vient encastré	1.00m
	Bouton poussoir encastré	1.20m
	Détecteur de présence multifonction au plafond	2.20m
	Détecteur de présence multifonction mural	2.20m
	Tableau d'éclairage	1.00m
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité	2.30m
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche	2.30m
	Bloc d'éclairage Evacuation (source centrale)	2.30m
	Bloc d'éclairage d'ambiance (source centrale)	2.30m
	Bloc d'éclairage de sécurité étanche (source centrale)	2.30m
	Bloc phare (source centrale)	2.30m
	Bloc autonome portatif d'intervention	Au sol
	Coffret Scéno. - 1 PCN 32A + 1PCN 63A	1.00m
	Coffret de crepon	1.00m
	Alimentation CFO en attente	
	Alimentation CFO onduleé en attente	

DISTRIBUTION GENERALE AUX LUMINAIRES (TGL)

Toutes les Alimentations PC sont en 2G2-3 - sauf indications contraires.
Toutes les Alimentations des Luminaires sont en 2G1.5 - sauf indications contraires.
Toutes les Alimentations des Luminaires sont en 2G1.5 - sauf indications contraires.

Toute la **Distribution** des Luminaires **Non Exit** est en 2G1.5 - sauf indications contraires.
Toute la **Distribution** des Luminaires **Exit** Attendues en Sortie Centrale est en 2G1.5 (Sauf retour de l'éclairage)
Toute la **Distribution** des Détecteur de présence est en 2G1.5 sauf indications contraires (Un retour de l'éclairage)

Toute les Détecteur de présence des **Lampe** est en 4G **PES** - sauf indications contraires.
Toute les Détecteur de présence des **Luminaires** est en 2G1.5 - sauf indications contraires.

Toute la **Distribution**, des Bloc **autonome** Principal de sécurité est en 2G1.5
Toute la **Distribution**, des Bloc d'éclairage de sécurité **Source Centrale** est en 2G1.5 (2G1 retour/pour individuel).
Mod' les types principaux de distribution (voir Synoptique Tab' ELEC).

ZONES ARMOIRES R+1





ORLÉANS CO'Met

SALLE SPORTIVE, PALAIS DES CONGRES ET PARC DES EXPOSITIONS

MAITRISE D'OUVRAGE :	ORLEANS METROPOLE	1, place de la Loire 45041 ORLEANS Cedex	Tél. 02.38.79.22.22
ASSISTANCE :	BATISERVICE ORLEANS LOIRET VAL CENTRE	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
ARCHITECTE :	ORLEANS PROCOM ARCHITECTURE	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
	ARCHITECTURE	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
ARCHITECTE :	ATELIER 2/3/D	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
	ARCHITECTURE	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
BE STRUCTURE :	ARCHITECTURE	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
BE FLUIDES :	ARCHITECTURE	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
BE ACOUSTIQUE :	ARCHITECTURE	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
ARCHITECTE CFO :	ATELIER 2/3/D	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
	ARCHITECTURE	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
BE CFO :	ARCHITECTURE	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
BE CVC :	ARCHITECTURE	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
BE SSI :	ARCHITECTURE	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
BE ACOUSTIQUE :	ARCHITECTURE	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63
ECONOMISTE :	ARCHITECTURE	2 rue Jean Perrin 45140 ORMES	Tél. 02.38.63.63.63

LOT N° 24 - ELECTRICITE CFO

SALLE SPORTIVE

RIFFAGE

PLAN D'EXECUTION

R+1 - BLOC 2

| | | |