

ORMET - Enquete-publique-vaussoudun

Objet: RE: Demande d'informations sur trop plein

De : ORMET - Enquete-publique-vaussoudun

Envoyé : mercredi 8 octobre 2025 08:11

À : [REDACTED]

Objet : RE: Demande d'informations sur trop plein

Madame bonjour,

C'est avec un intérêt particulier que nous avons pris connaissance de votre courriel par lequel vous nous faites part de votre questionnement concernant l'équipement du trop-plein du futur bassin de stockage avec une grille pour récupérer les déchets avant le rejet d'eaux usées dans la Loire.

A ce stade des études de la conception du projet, ce type d'équipement n'a pas été retenu. En effet, les grilles sur les déversoirs d'orage nécessitent des passages systématiques après chaque pluie pour éviter leur colmatage et le risque de mise en charge des ouvrages en amont.

Néanmoins, il a été privilégié la mise en œuvre d'un ouvrage avec des cloisons siphonides dont l'objectif est d'empêcher le passage d'huiles, de graisses, de flottants et de toutes autres matières flottantes vers le milieu naturel.

Nous restons à votre disposition si besoin.

Bien cordialement.

Direction du cycle de l'eau

Tél. : 02.38.78.49.49 | Courriel : enquete-publique-vaussoudun@orleans-metropole.fr



www.orleans-metropole.fr

#OrleansMetropole     

De : [REDACTED]

Envoyé : mardi 7 octobre 2025 23:04

À : ORMET - Enquete-publique-vaussoudun <enquete-publique-vaussoudun@orleans-metropole.fr>

Objet : Demande d'informations sur trop plein

Ce message a été envoyé par un expéditeur externe. Assurez-vous qu'il soit sûr avant de cliquer sur les liens ou d'ouvrir une pièce jointe.

Bonjour,

Est-il prévu de mettre une grille pour récupérer les déchets du trop-plein du bassin avant rejet dans la Loire ?

Cordialement

[REDACTED]

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)